

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu


Wałcz, 2026-04-23
HK.9020.48.2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu z 23.04.2026 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Płociczno, gmina Tuczo, powiat wałecki, zaopatrującego ok. 280 mieszkańców miejscowości: Płociczno i Ponikiew.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się z otrzymanym 23.04.2026 r. wynikiem badania próbki wody pobranej 22.04.2026 r., stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości 13 jtk/100 ml.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu **nie może być** spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda **nie może być** używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda **nie nadaje się** do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda **może być** wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuczo, ul. Wolności 11, 78-640 Tuczo zarządzający wodociągiem Płociczno został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Marta Mikołajczak-Brusiło
p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu

/dokument podpisany elektronicznie/