Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wałczu


HK.9020.189.2026
Wałcz, 2026-11-03

KOMUNIKAT NR 46/2026

Dotyczy strefy zaopatrzenia w wodę Złotowo, zaopatrującej w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości Złotowo, gmina Tuczno, powiat wałecki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu informuje, że wynik badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w ramach nadzoru sanitarnego, ze strefy zaopatrzenia w wodę Złotowo (wodociąg Złotowo), gmina Tuczno, wykazał przekroczenie parametru wskaźnikowego, tj. bakterii grupy coli w ilości 16 jtk/100 ml, przy wymaganiach 0 jtk /100ml.

WODA NADAJE SIĘ TYLKO DO SPŁUKIWANIA TOALET



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.

W przypadku prowadzenia dezynfekcji może nastąpić zmiana zapachu wody, w związku z użyciem chloru do jej dezynfekcji.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Marta Mikołajczak-Brusiło

p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałczu
ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54 | 78-600 Wałcz
+48 67 258 23 31
psse.walcz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68332-18191-CBTEA-24