KOMUNIKAT Nr 3

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu z dnia 21.04.2020 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Miłogoszcz zaopatrującego ok. 162 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu w Miłogoszczy stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości **manganu**.

Parametry te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z w/w rozporządzeniem.

W związku z powyższym:

1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie ul. Wolności 11, 78-640 Tuczno zarządzający wodociągiem w Miłogoszczy został zobowiązany do przywrócenia jakości wody pod względem przekroczonego parametru wskaźnikowego tj. manganu do zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz do rozpowszechnienia informacji o jakości wody w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nią konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wałczu
mgr inż. Anna Krysztofiak