



KOMUNIKAT Nr 14/2020

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu z dnia 27.10.2020 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Tuczno, gmina Tuczno, powiat wałecki, zaopatrującego 2162 mieszkańców miejscowości Tuczno, Martew i Strzalinę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 26.10.2020 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości liczby bakterii grupy coli.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie, ul. Wolności 11, 78-640 Tuczno, zarządzający wodociągiem w Tucznie został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Wałczu
mgr Teresa Krawczyk
Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego